

## Prüfprotokoll für die dynamische Brandfallsteuerung

Standort:

Aufzug Nr.:

Brandhaltestellen ( =Sichere Haltestellen ):

Datum der Prüfung	Prüfer	Prüfung Nr.:					Aufgetretener Fehler / Fehlerbeschreibung	Fehler behoben am	Bemerkung zu den Prüfungen
		1. Aufzug: steht  Brandfall: Standort = Brandhaltest.	2. Aufzug: steht  Brandfall: Standort nicht Brandhaltest.	3. Aufzug: fährt  Brandfall: beliebig	4. Aufzug: Evakuierung  Brandfall: Brand auf ges. Brandhaltest.	5. Aufzug: fährt oder Evakuierung  Brandfall: Brand auf allen Brandhaltest.			
								Zu 1:  Die aktuelle Haltestelle ist die gesetzte Brandhaltest.	
								Zu 2:  Die aktuelle Haltestelle ist <b>nicht</b> die ges. Brandhaltest.	
								Zu 3:  Während der Fahrt einen beliebig. Brandfall auslösen.	
								Zu 4:  Wie 3., zusätzlich während der Evakuierungsfahrt einen Brandfall auf der gesetzten Brandhaltestelle auslösen.	
								Zu 5:  Während der Fahrt oder Evakuierungsfahrt, Brandfall für alle Brandhaltestellen auslösen.	